УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ СО
«Сухоложского многопрофильного
техникума»

_____ С.П. Захаров
«__» _____ 20__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»*
1.2. Адрес объекта: *624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Юбилейная д.10*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, *2297,9 кв. м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *24669 кв. м*
1.4. Год постройки здания:1972, последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -2020-2021гг.,*
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *полное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум», кратко ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : *624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Юбилейная д.10*
1.8. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность)*
1.9. Форма собственности *(государственная,* негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, *региональная*, муниципальная*)*
1.11. Вышестоящая организация *(наименование): Министерство образования Свердловской области*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты*: г. Екатеринбург ул. Малышева д. 33*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, *образование,* социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: *образование*
2.3. Форма оказания услуг: *(на объекте,* с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, *на дому, дистанционно)*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста,* пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле -коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*; 723 человек*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (*да, нет)*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. время движения (пешком):5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да,* нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть,* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	1. Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	2. передвигающиеся на креслах-колясках	Да
	3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Да
	4. с нарушениями зрения	Да
	5. с нарушениями слуха	нет
	6. с нарушениями умственного развития	Да

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У,О,К) ВНД -И (Г,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ВНД -И (О,С, К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У,К, О) ВНД -И (Г,С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно -двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий: ***Территория, прилегающая к зданию (участок):***

выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание: *установить противоскользящее покрытие на края ступеней;; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога).*

Путь (пути) движения внутри здания: *установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц;*

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): *организовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках на первом этаже техникума (ширина марша лестницы 1,13 м не позволяет безопасно использовать мобильное подъемное устройство;) в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5 % от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.)*

Система информации на объекте: *на всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы и т.д.)(п.5.5 СП 59.13330.2012).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*текущий ремонт, организационные мероприятия*
2.	Вход (входы) в здание	*текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*текущий ремонт, организационные мероприятия*
5.	Санитарно-гигиенические помещения	*текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР*
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР*
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*текущий ремонт, организационные мероприятия*
8.	Все зоны и участки	*текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР*

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:_____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа; программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП -И (О,У,С,Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31 »августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта: №1 от « 31» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от « 31» августа 2030 г.

Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога). На всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Захаров Сергей Пантелеймонович

Действителен С 23.04.2021 по 23.04.2022