

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ СО  
«Сухоложского многопрофильного  
техникума»



С. П. Захаров

2020 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»

1.2. Адрес объекта: 624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Горького д. 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажа, 3832 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24669 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020-2021 гг.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) полное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум», кратко ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : 624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Юбилейная д. 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Екатеринбург ул. Малышева д. 33

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 260 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ( да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет



### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

| № Категория инвалидов<br>(вид нарушения)<br>п/п                  | Вариант организации<br>доступности объекта (формы<br>обслуживания)* |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |                                                                     |
| 2. передвигающиеся на креслах-колясках                           | нет                                                                 |
| 3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | нет                                                                 |
| 4. с нарушениями зрения                                          | Да                                                                  |
| 5. с нарушениями слуха                                           | Нет                                                                 |
| 6. с нарушениями умственного развития                            | Да                                                                  |

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП                                                                          |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | ДП                                                                          |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП (К, О, С, Г)                                                             |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-И (У,О,К) ВНД -И (Г,С)                                                   |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-И (У, Г) ВНД -И (О,С, К)                                                 |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ-И (У,К, О) ВНД -И (Г,С)                                                  |

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,У,О)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно



### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями зрения, временно не доступен для инвалидов с патологией опорно - двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ ( знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить пандус; выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы ) в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей ( не более 1,4 см один элемент порога); установить кнопку вызова персонала.

Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проёмы до ширины рабочего полотна в свету до 90 см; снизить высоту порогов(не более 1,4 см один элемент порога).

Система информации на объекте: на всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения ( информационные указатели, рельефные ( тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы и т.д.)(п.5.5 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на втором и третьем этаже общежития две (мужскую/женскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проёмы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.); в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями ( вход и передвижение на уровне пола, установить поручни), оборудовать поручнями одну раковину у комнаты приема пищи (п.5.3. СП59.133302012).



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт, организационные мероприятия                               |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт, организационные мероприятия                               |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | текущий ремонт, организационные мероприятия                               |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения 2019-2022

(указывается наименование документа; программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП -И (О,У,С,Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

##### 4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 6.09.2019 <http://smt-sl.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31»августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта: №2 от «31» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от « 31» августа 2020 г.г.

Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); установить кнопку вызова персонала, установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога). На всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы). Оборудовать на втором и третьем этаже общежития две (мужскую/женскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Захаров Сергей Пантелеймонович

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022