

УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ СО
«Сухоложского многопрофильного
техникума»

С.П. Захаров

«__» _____ 20__

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»
1.2. Адрес объекта: 624804, Свердловская обл. Сухоложский р-он с. Курьи ул. Свердлова д. 20
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3183 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12000 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1972, последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019-2020гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) полное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум», кратко ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : 624804, Свердловская обл. г. Сухой Лог ул. Юбилейная д. 10
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Екатеринбург ул. Малышева д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле -коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 260 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ Категория инвалидов (вид нарушения) п/п	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2. передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
4. с нарушениями зрения	Да
5. с нарушениями слуха	нет
6. с нарушениями умственного развития	Да

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У,О,К) ВНД -И (Г,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ВНД -И (О,С, К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У,К, О) ВНД -И (Г,С)

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями зрения, временно не доступен для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см (входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); двери оборудовать доводчиками с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала.

Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проёмы до ширины рабочего полотна в свету до 90 см; снизить высоту порогов(не более 1,4 см один элемент порога).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): организовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках на первом этаже техникума (ширина марша лестницы 1,13 м не позволяет безопасно использовать мобильное подъемное устройство;) в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5 % от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.)

Система информации на объекте: на всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы и т.д.)(п.5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения 2019-2022 _____
(указывается наименование документа; программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП -И (О,У,С,Г), ДЧ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 6.09.2019 <http://smt-sl.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2020 г.
2. Акта обследования объекта: №3 от «31» августа 2020 г.
3. Решения Комиссии от «31» августа 2020 г.г.

Установить декоративное ограждения, установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м п.4.1.14,5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см (входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см один элемент порога); двери оборудовать доводчиками с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить кнопку вызова персонала, установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проёмы до ширины рабочего полотна в свету до 90 см; снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога). На всех структурно - функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно - справочные системы). Оборудовать на втором и третьем этаже две (мужскую/женскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575845

Владелец Захаров Сергей Пантелеймонович

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022